

質 疑 回 答 書

工事（委託）名 大阪北摂霊園 4 ・ 5 号橋梁補修及び耐震補強工事

令和 8 年 7 月 3 日 (金)

質問番号	質 問 箇 所 (図面番号等)	質 問 事 項	回 答
1	図面80/94、 82/94	ゲルバー部補鉄筋L1は長尺物であるが、通行止めでの施工を見込んでいるのでしょうか。	見込んでおりません。原則、規制を伴う作業は片側交互通行とします。 施工方法については、協議事項とします。