［ 様式11-3 ］

質　疑　回　答　書

工事（委託）名 橋梁定期点検等業務委託（Ｒ８－４）

令和８年６月17日(水)

質問番号	質問箇所 (図面番号等)	質　　問　　事　　項	回　　答
1	測量・建設コンサルタント等共通入札説明書	10.内訳書の提出　　(4)記載内容について 記載内容については、入札及び契約上の権利義務が生じるものではなく、応札時に提出した内訳書記載金額は、実施時の精算変更を伴う見積とは関係ないと考えてよろしいでしょうか。	提出を求めている内訳書は、入札書記載の金額が適切に積算されたものかを確認するものです。 記載内容については、入札及び契約上の権利義務が生じるものではありません。
2	特記仕様書	照明灯点検、反射鏡点検において、特記仕様書の「第４条　点検調書の作成」に「施設一般図、損傷図を作成する」という記載があります。 ポンチ絵や写真へ印付け等の簡易な対応ではなく、個別に正確な形状・寸法を現地で測定し一般図や損傷図を作成するのでしょうか？	照明灯点検、反射鏡点検における点検調書の作成については、ポンチ絵や写真へ印付け等の対応も可としますが、損傷があった場合は、損傷の位置、形状等がわかる正確な記録を求めています。

公益財団法人大阪府都市整備推進センター